

Nouveau

Réserves à incendie DP enterrées



Impératif de valider les cuves DP et leurs côtes avec notre service technique avant de réaliser la fouille ou la dalle de répartition.



Double Peau DP jumelables pour un stockage illimité de 120 000 litres minimum



Récupération des eaux de pluie en vue d'une réutilisation en tant que réserve à incendie. Montage de 3 (ou plus) cuves pour pouvoir cumuler une réserve d'eau disponible de 120 000 litres minimum. Ces réserves sont obligatoires dans certaines conditions pour entreprises et collectivités n'ayant pas de réseau incendie adapté à disposition et à proximité.

La batterie se compose de :

- 1 Ensemble de Base Standard (EB STD),
- 1 Ensemble Complémentaire permettant la vidange (EC VID)
- 1 ou plus Ensemble Complémentaire Standard (EC STD).

ARTICLE	DESIGNATION	VOLUME
33902	RESINC EBSTD 25000	25000
33904	RESINC ECSTD 25000	25000
33905	RESINC EBSTD 30000	30000
33907	RESINC ECSTD 30000	30000
33908	RESINC EBSTD 35000	35000
33910	RESINC ECSTD 35000	35000
33911	RESINC EBSTD 40000	40000
33941	RESINC ECSTD 40000	40000
33942	RESINC EBSTD 50000	50000
33944	RESINC ECSTD 50000	50000

DIMENSIONS (voir page 46)

Retrouvez les dimensions de toutes nos cuves DP en pages 46